

# नगर पालिका, बिदासर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/BIDASAR/FIRENOC/2025-26/51035  
जारी दिनांक: 13-JUN-2025 वैधता दिनांक: 12-JUN-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: RAMCHANDRA LEGHA  
आवेदक का पता: NOKHA JAIPUR ROAD KATAR CHHOTI TEHSIL BIDASAR  
DIST CHURU

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन VIVEKANAND VIDYA AHSHRAM COLLEGE INTEGRATED, AAAA, SH 20, KATAR CHHOTI, CHURU, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अस्थायी (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र अस्थायी माना जावे।
2. अग्निनामन उपकरण समयावधि में रिफिल करवाना होगा।
3. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
4. फायर वाहन आसानी से आ जा सकें इसके लिये पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
5. भवन के अन्दर किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनीय पदार्थ नहीं रखा जावे।
6. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
7. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
8. अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
9. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्वोरिटी गार्ड्स को एक वर्ष में कम से कम दो बार अग्निनामन विभाग द्वारा प्रीक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
10. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबन्धक को मान्य होगा।
11. भवन का मुख्य अग्निनामन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अभिांशा पत्र निरस्त माना जायेगा।
12. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रीक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवाई जाकर सिस्टम का रख-रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदन स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अग्निनामन अस्थायी प्रमाण पत्र दिये गये दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है।



Signed by: Poonam Chand Nai  
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner  
Location: BIDASAR, Rajasthan  
Date: 13/06/2025 17:33:34

अग्निशमन अधिकारी  
नगर पालिका, बिदासर